

# 東海第2原発 基準津波に対する対策

茨城県原子力安全委員会  
東海第二発電所安全性ワーキングチーム（第10回）  
日本原電説明資料より（平成30年8月6日）

## 「津波対策（耐津波設計）について」

### ③防潮堤の津波に対する耐力

⇒基準津波（防潮堤前面T.P.+17.1m）  
の津波波力に加えて、敷地に遡上する津波  
（防潮堤T.P.+24m）の津波波力（浸水深の3倍相当）  
に対しても、概ね弾性範囲に留まるよう設計する。

⇒津波と同時に防潮堤に作用する漂流物については、到達する可能性のあるもののうち最も重量が大きい漁船（総トン数5t）を衝突荷重において考慮する。

